

## Bestätigung der Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit

gemäss Norm SIA 279, Wärmedämmende Baustoffe, Ausgabe 2018

<b>Antragsteller</b>				
Name/Firmenname	<b>Jackon Insulation GmbH</b>			
Adresse	<b>Ritzlebener Strasse 1</b>			
PLZ/Ort	<b>D-39619 Arendsee</b>			
<b>Produktbeschreibung</b>				
Bezeichnung	<b>Jackodur KF 300</b>			
Materialgruppe	Polystyrol extrudiert (XPS)			
Zusatzinformation	Kanten Stufenfalz, Glattkante oder Nut und Feder			
<b>Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit</b>	<b>W/(m·K)</b>	<b>0.034</b>	<b>0.035</b>	<b>0.036</b>
– für Lieferdicken	mm	20-60	61-180	181-320
– für Rohdichten	kg/m <sup>3</sup>	33-35	33-35	33-35

Die Arbeitsgruppe Kontrollstelle der Kommission SIA 279 hat die eingereichten Unterlagen für das genannte Produkt gemäss Norm SIA 279:2018 geprüft und festgestellt:

<p>Qualitätssicherung, Eigenüberwachung und Fremdüberwachung der Wärmeleitfähigkeit werden entsprechend den Bestimmungen gemäss Norm SIA 279:2018 durchgeführt.</p> <p>Die Deklaration der Wärmeleitfähigkeit bzw. des Wärmedurchlasswiderstands erfolgt entsprechend Norm SIA 279:2018 für 90 % der Produktion (Vertrauensniveau 90 %) und für folgende Bedingungen: Mittlere Temperatur 10 °C, Feuchtegleichgewichtszustand im Klima 23 °C / 50 % r.F., Alterungseffekte berücksichtigt.</p>
<p><b>Die für dieses Produkt deklarierten Werte der Wärmeleitfähigkeit bzw. des Wärmedurchlasswiderstands können gemäss Norm SIA 279:2018, Kapitel 3, als Bemessungswerte für Nachweise im Hochbau verwendet werden.<sup>1</sup></b></p>
<p>Datum der Kontrolle: 28.05.2025</p>
<p>Diese Bestätigung ist gültig bis zum 30.06.2027.</p>

16 / 25050120

Kommission SIA 279  
 Arbeitsgruppe Kontrollstelle SIA 279

Zürich, 03.06.2025

R. Räss, Präsident



R. Aeberli, Geschäftsstelle SIA



1 Für normale Raum- und Klimabedingungen sind keine weiteren Zuschläge erforderlich. Für spezielle Temperatur- und/oder Feuchtebedingungen sind die Bemessungswerte gemäss EN ISO 10456 umzurechnen.